



ИНСТИТУТ УМС АД
БЕОГРАД



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O KONTROLI SAOBRAZNOSTI

Br. GFT-4532/12-2-KS2

Predmet: Kontrola saobraznosti otpornosti prema požaru zida od "YTONG" ploča debljine $d=7,5$ cm, proizvodnje "XELLA SRBIJA" - Vreoci.

Naručilac: "XELLA SRBIJA" A.D.

11 560 Vreoci

Diše Đurđevića b.b.

Zahtev/Ponuda/Ugovor: 41-3953 od 22.03.2016.

Sadržaj: Ukupno 1 (jedna) strana.

Nalaz: U skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju (Sl. list SFRJ br. 24/90) i standardima SRPS U.J1.090 i SRPS ISO 834, otpornost prema požaru zida od "YTONG" blokova debljine $d=7,5$ cm, proizvodnje "XELLA SRBIJA" - Vreoci iznosi:

90 minuta (1,5 h).

Rok važnosti KS-2: 15. avgust 2018. g.

Rukovodilac ispitivanja: Dragiša Ivanišević, dipl.mas.ing.

Izveštaj odobrio: Tehnički rukovodilac Laboratorije,

Slaviša Bogunović, dipl.ing.arh.

Beograd, 01. septembar 2016. g.